



**Hochlastzeitfenster (Chemiepark) für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV  
- Kalenderjahr 2017 -**

|          | Umspannung<br>HS/MS |       | Mittelspannung |       | Niederspannung |       |
|----------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|          | von                 | bis   | von            | bis   | von            | bis   |
| Frühling | 6:30                | 9:00  | -              | -     | 11:45          | 13:45 |
|          | 9:45                | 11:45 |                |       |                |       |
| Sommer   | 9:30                | 12:30 | -              | -     | 11:30          | 13:00 |
| Herbst   | 7:30                | 9:00  | -              | -     | -              | -     |
| Winter   | 6:30                | 13:30 | 6:45           | 13:15 | 10:45          | 12:00 |
|          | 14:00               | 17:00 | 14:30          | 16:00 |                |       |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Winter   | 01. Januar bis 29. Februar     |
| Frühling | 01. März bis 31. Mai           |
| Sommer   | 01. Juni bis 31. August        |
| Herbst   | 01. September bis 30. November |
| Winter   | 01. Dezember bis 31. Dezember  |

Die Zeiten sind als Uhrzeit zu verstehen, die einen Zeitraum angeben (keine Lastgangzeitstempel).

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an bundeseinheitlichen Feiertagen (Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifeiertag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag) sowie im Zeitraum vom 24. Dezember bis 31. Dezember.

Weiterhin gelten nicht als Hochlastzeiten die regionalen Feiertage Reformationstag, Heilige Drei Könige sowie als Brückentag der Tag nach folgendem Feiertag:

- Christi Himmelfahrt

Sowie als Brückentage die Tage vor folgenden Feiertagen:

- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag